

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 01.02.2024

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	34,5	181,0	4,3
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	36,2	53,0	15,9
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	68,5	70,0	12,5
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	16,5	16,0	21,5
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	26,1	0,0	18,5
6	ПС 110 кВ Черемшанская	ЗТ 110/35/6 35/6	50,2 66,5	350,0	3,4
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	76,9	15 410,0	-15,6
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	15,4	104,0	21,0
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	28,1	0,0	7,2
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	61,0	4,1	2,5
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	58,6	72,0	1,6
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	51,0	0,0	3,1
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	57,5	115,0	6,6
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	69,1	156,0	1,7
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	86,1	115,0	0,7
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	41,3	480,0	2,0
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	53,6	0,0	4,6
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	48,2	0,0	3,3
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	98,8	35,0	0,0
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	63,0	265,0	2,0
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	56,9	0,0	1,7
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	57,5	0,0	1,7
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	47,6	0,0	2,1
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	58,0	0,0	1,7
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	31,2	100,0	1,6
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	40,0	80,0	5,9
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	30,6	0,0	6,9
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	9,1	320,0	3,2
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	48,2	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	3,9	0,0	15,4
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	7,5	575,0	8,5
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	35,1	0,0	1,0
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	36,3	30,0	2,5
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	51,2	60,0	1,9
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	82,0	5 000,0	-4,4
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	53,4	0,0	1,9
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	77,9	82,0	1,3
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	64,1	32,0	2,2
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	20,9	10,0	7,9
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	49,1	625,0	4,3
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	35,4	0,0	4,1
43	ПС 35/6 кВ №302	35/6	71,3	0,0	0,7
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	28,2	0,0	7,2
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	47,0	0,0	2,1
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	26,9	0,0	4,6
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	43,5	0,0	3,6
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	3,4	480,0	9,1
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	19,4	0,0	8,1
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	44,0	1 870,0	1,7
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	1,7	10,0	3,9
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	1,9	0,0	3,9
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	21,2	70,0	3,1
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	50,2	0,0	1,2
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	9,6	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	9,9	130,0	3,4
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	14,0	72,0	5,3
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	55,5	70,0	2,7
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	40,5	0,0	3,7
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	17,3	200,0	3,1
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	26,4	0,0	4,6
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	32,7	0,0	4,2
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	7,0	0,0	5,9
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	19,5	35,0	3,2
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	25,0	767,0	6,5
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	27,4	2 790,0	1,1
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	53,6	195,0	1,6
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	41,6	550,0	3,0
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	17,5	500,0	4,6
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	31,1	0,0	2,8
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	4,7	4,0	3,8
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	44,7	2 110,0	0,8
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	45,7	0,0	5,4
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	8,7	550,0	5,1
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	17,1	0,0	5,2
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	1,4	0,0	6,2
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	61,2	0,0	3,9
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	8,9	0,0	5,7
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	22,9	0,0	4,9
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	57,6	2 110,0	1,6
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	16,6	40,0	5,2
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	27,4	2 620,0	4,0

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.