

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 25.12.2024

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	34,5	58,0	4,4
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	43,4	0,0	14,1
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	31,6	0,0	27,4
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	20,9	0,0	20,7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	19,5	0,0	20,1
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6 35/6	27,2 37,8	0,0	6,2
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	54,3	15 854,0	-12,5
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	15,9	0,0	21,0
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	43,9	0,0	5,6
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	17,4	0,0	5,2
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	44,6	36,0	2,2
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	25,1	0,0	4,7
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	6,9	83,0	14,8
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	59,5	110,0	2,4
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	63,4	0,0	2,3
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	42,2	0,0	2,6
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	55,8	0,0	4,4
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	42,3	0,0	3,6
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	66,5	0,0	2,1
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	56,9	0,0	2,7
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	53,4	0,0	1,9
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	44,6	0,0	2,2
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	65,2	0,0	1,4
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	52,3	0,0	1,9
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	29,9	30,0	1,7
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	46,1	0,0	5,4
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	25,7	0,0	7,4
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	10,7	0,0	3,6
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	39,8	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	2,4	200,0	15,4
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	6,3	250,0	9,1
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	37,8	0,0	1,0
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	50,3	0,0	2,0
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	30,3	3 000,0	-1,0
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	70,3	0,0	3,0
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	55,8	0,0	1,8
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	76,3	821,0	0,5
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	56,0	0,0	2,8
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	24,2	0,0	7,6
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	49,6	155,0	4,8
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	36,8	0,0	4,0
43	ПС 35/6 кВ №302	35/6	7,9	0,0	2,3
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	25,1	35,0	7,4
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	38,5	0,0	2,5
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	25,3	0,0	4,7
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	35,3	0,0	4,1
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	3,0	0,0	9,7
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	2,8	0,0	9,7
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	63,1	0,0	3,0
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	7,9	10,0	3,7
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0,0	0,0	4,0
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	14,6	0,0	3,4
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	64,2	0,0	0,9
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	10,5	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	8,8	130,0	3,5
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	19,0	0,0	5,1
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	47,7	0,0	3,3
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	38,9	0,0	3,8
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	20,6	200,0	2,9
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	18,9	0,0	5,1
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	27,1	0,0	4,6
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	4,5	0,0	6,0
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	17,7	0,0	3,3
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	23,4	782,0	6,7
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	27,2	2 880,0	1,0
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	52,0	115,0	1,8
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	32,5	0,0	4,3
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	15,4	0,0	5,3
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	27,2	0,0	2,9
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	5,0	0,0	3,8
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	16,9	0,0	5,2
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	24,3	0,0	7,6
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	18,5	0,0	5,1
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	8,0	0,0	5,8
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	1,2	0,0	6,2
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	49,1	0,0	5,1
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0,0	0,0	6,3
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	10,3	0,0	5,7
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	57,2	0,0	4,3
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	14,0	0,0	5,4
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	23,8	520,0	7,0

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.