

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 27.05.2025

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при режиме одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	34,5	58,0	4,4
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	37,6	0,0	15,6
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	41,3	0,0	23,5
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	15,6	0,0	21,7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	13,5	0,0	21,6
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	17,6	0,0	7,6
		35/6	24,4		
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	53,2	15 854,0	-12,3
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	11,0	0,0	22,3
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	50,6	0,0	4,9
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	16,5	0,0	5,3
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	36,9	36,0	2,5
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	33,0	0,0	4,2
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	7,5	83,0	14,7
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	51,7	110,0	2,9
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	61,8	0,0	2,4
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	37,6	0,0	2,7
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	51,9	0,0	4,8
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	46,1	0,0	3,4
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	48,2	0,0	3,3
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	44,5	0,0	3,5
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	56,1	0,0	1,8
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	51,7	0,0	1,9
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	47,6	0,0	2,1
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	44,3	0,0	2,2
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	41,8	30,0	1,4
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	31,1	0,0	6,9
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	24,6	0,0	7,5
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	5,2	0,0	3,8
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	36,0	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	2,0	200,0	15,4
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	3,0	250,0	9,4
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	28,2	0,0	1,1
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	48,4	0,0	2,1
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	51,2	3 000,0	-1,8
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	62,0	0,0	3,8
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	52,5	0,0	1,9
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	69,0	821,0	0,9
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	72,8	0,0	1,7
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	28,5	0,0	7,2
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	51,3	155,0	4,7
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	34,0	0,0	4,2
43	ПС 35/6 кВ №302	35/6	6,6	0,0	2,3
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	29,5	35,0	7,0
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	20,1	0,0	3,2
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	9,8	0,0	5,7
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	30,2	0,0	4,4
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	1,3	0,0	9,9
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	3,6	0,0	9,6
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	46,9	0,0	3,8
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	7,9	10,0	3,7
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0,0	0,0	4,0
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	11,8	0,0	3,5
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	68,2	0,0	0,8
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	11,0	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	8,3	130,0	3,5
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	15,7	0,0	5,3
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	49,8	0,0	3,2
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	32,8	0,0	4,2
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	17,9	200,0	3,0
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	14,0	0,0	5,4
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	25,7	0,0	4,7
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	1,4	0,0	6,2
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	14,3	0,0	3,4
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	20,6	782,0	7,0
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	18,9	2 880,0	1,5
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	36,6	115,0	2,4
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	42,8	0,0	3,6
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	16,2	0,0	5,3
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	18,4	0,0	3,3
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	3,0	0,0	3,9
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	53,8	0,0	2,9
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	21,9	0,0	7,8
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	13,4	0,0	5,5
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	9,8	0,0	5,7
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	0,9	0,0	6,2
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	47,0	0,0	5,3
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0,0	0,0	6,3
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	9,4	0,0	5,7
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	55,4	0,0	4,5
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	10,0	0,0	5,7
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	19,1	520,0	7,4

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.