

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше на 29.05.2026

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при расчете одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	19,0	58,0	5,2
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	25,3	0,0	18,7
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	29,7	0,0	28,1
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	4,3	0,0	24,1
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	2,5	0,0	24,4
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	17,6	0,0	7,5
		35/6	25,0		
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	57,7	15 854,0	-13,0
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	38,1	0,0	15,5
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	0,0	0,0	10,0
11	ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный	1Т; 2Т	38,7	0,0	3,9
12	ПС 35/6 кВ №101	35/6	37,1	36,0	2,5
13	ПС 35/6 кВ №102	35/6	29,3	0,0	4,5
14	ПС 35/6 кВ №103	35/6	33,7	83,0	10,5
15	ПС 35/6 кВ №104	35/6	48,4	110,0	3,1
16	ПС 35/6 кВ №105	35/6	52,9	0,0	3,0
17	ПС 35/6 кВ №106	35/6	42,6	0,0	2,6
18	ПС 35/6 кВ №107	35/6	51,0	0,0	4,9
19	ПС 35/6 кВ №108	35/6	49,1	0,0	3,2
20	ПС 35/6 кВ №109	35/6	60,9	0,0	2,5
21	ПС 35/6 кВ №110	35/6	41,2	0,0	3,7
22	ПС 35/6 кВ №111	35/6	43,2	0,0	2,3
23	ПС 35/6 кВ №112	35/6	59,7	0,0	1,6
24	ПС 35/6 кВ №113	35/6	44,6	0,0	2,2
25	ПС 35/6 кВ №114	35/6	52,3	0,0	1,9
26	ПС 35/6 кВ №115	35/6	25,1	30,0	1,8
27	ПС 35/6 кВ №123	35/6	23,2	0,0	7,7
28	ПС 35/6 кВ №124	35/6	24,1	0,0	7,6
29	ПС 35/6 кВ №125	35/6	3,3	0,0	3,9
30	ПС 35/6 кВ №126	35/6	24,3	0,0	8,6 (по стороне 35кВ)
31	ПС 10/35 кВ №127	10/35	1,9	200,0	15,5
32	ПС 35/6 кВ №128	35/6	3,3	250,0	9,4
33	ПС 35/6 кВ №129	35/6	18,6	0,0	1,3
34	ПС 35/6 кВ №130	35/6	42,6	0,0	2,3
35	ПС 35/6 кВ №201	35/6	19,3	3 000,0	-0,5
36	ПС 35/6 кВ №202	35/6	52,7	0,0	4,7
37	ПС 35/6 кВ №203	35/6	58,0	0,0	1,7
38	ПС 35/6 кВ №204	35/6	67,7	821,0	1,0
39	ПС 35/6 кВ №205	35/6	56,9	0,0	2,7
40	ПС 35/6 кВ №206	35/6	28,5	0,0	7,2
41	ПС 35/6 кВ №207	35/6	64,6	155,0	3,3
42	ПС 35/6 кВ №208	35/6	20,3	0,0	5,0
43	ПС 35/6 кВ №302	35/6	0,0	0,0	2,5
44	ПС 35/6 кВ №303	35/6	6,2	35,0	9,3
45	ПС 35/6 кВ №304	35/6	21,2	0,0	3,2
46	ПС 35/6 кВ №305	35/6	9,6	0,0	5,7
47	ПС 35/6 кВ №306	35/6	19,9	0,0	5,0
48	ПС 35/6 кВ №307	35/6	0,2	0,0	10,0
49	ПС 35/6 кВ №308	35/6	4,8	0,0	9,5
50	ПС 35/6 кВ №401	35/6	35,6	0,0	4,4
51	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0,0	10,0	4,0
52	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0,0	0,0	4,0
53	ПС 35/6 кВ №404	35/6	9,6	0,0	3,6
54	ПС 35/6 кВ №405	35/6	47,5	0,0	1,3
55	ПС 35/6 кВ №407	35/6	10,7	0,0	3,6
56	ПС 35/6 кВ №409	35/6	6,6	130,0	3,6
57	ПС 35/6 кВ №410	35/6	15,5	0,0	5,3
58	ПС 35/6 кВ №412	35/6	55,5	0,0	2,8
59	ПС 35/6 кВ №414	35/6	17,3	0,0	5,2
60	ПС 35/6 кВ №415	35/6	9,1	200,0	3,4
61	ПС 35/6 кВ №416	35/6	11,9	0,0	5,6
62	ПС 35/6 кВ №417	35/6	24,3	0,0	4,8
63	ПС 35/6 кВ №418	35/6	0,0	0,0	6,3
64	ПС 35/6 кВ №420	35/6	16,0	0,0	3,4
65	ПС 35/6 кВ №421	35/6	13,9	782,0	7,6
66	ПС 35/6 кВ №501	35/6	13,4	2 880,0	1,9
67	ПС 35/6 кВ №502	35/6	36,6	115,0	2,4
68	ПС 35/6 кВ №503	35/6	45,6	0,0	3,4
69	ПС 35/6 кВ №516	35/6	18,7	0,0	5,1
70	ПС 35/6 кВ №524	35/6	8,8	0,0	3,6
71	ПС 35/6 кВ №548	35/6	6,1	0,0	3,8
72	ПС 35/6 кВ №558	35/6	17,3	0,0	5,2
73	ПС 35/6 кВ №601	35/6	5,8	0,0	9,4
74	ПС 35/6 кВ №602	35/6	5,1	0,0	6,0
75	ПС 35/6 кВ №603	35/6	6,3	0,0	5,9
76	ПС 35/6 кВ №604	35/6	0,0	0,0	6,3
77	ПС 35/6 кВ №605	35/6	24,4	0,0	7,6
78	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0,0	0,0	2,5
79	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0,0	0,0	6,3
80	ПС 35/6 кВ №608	35/6	3,1	0,0	6,1
81	ПС 35/6 кВ №609	35/6	72,6	0,0	2,7
82	ПС 35/6 кВ №610	35/6	4,5	0,0	6,0
83	ПС 35/6 кВ №611	35/6	13,6	520,0	8,0

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.