

## Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	49.5	0.0	3.7
2	ПС 110 кВ Катильгинская	110/35/6	42.0	3 520.0	10.1
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	41.3	4 768.0	17.5
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	28.1	16.0	19.1
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	22.2	0.0	19.4
6	ПС 110 кВ Черемшанская	ЗТ 110/35/6 35/6	48.9 64.7	350.0	3.5
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	38.5	685.0	9.0
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	28.5	3 586.0	13.4
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0.0	0.0	10.0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	55.5	0.0	4.4
11	ПС 35/6 кВ №101	35/6	47.0	172.0	1.9
12	ПС 35/6 кВ №102	35/6	37.9	10.0	3.9
13	ПС 35/6 кВ №103	35/6	52.7	790.0	6.6
14	ПС 35/6 кВ №104	35/6	2.6	12.0	6.1
15	ПС 35/6 кВ №105	35/6	69.7	10.0	1.9
16	ПС 35/6 кВ №106	35/6	33.0	2 020.0	0.4
17	ПС 35/6 кВ №107	35/6	50.6	0.0	4.9
18	ПС 35/6 кВ №108	35/6	34.4	0.0	4.1
19	ПС 35/6 кВ №109	35/6	54.8	8.0	2.8
20	ПС 35/6 кВ №110	35/6	54.0	5.0	2.9
21	ПС 35/6 кВ №111	35/6	38.5	0.0	2.5
22	ПС 35/6 кВ №112	35/6	1.7	0.0	3.9
23	ПС 35/6 кВ №113	35/6	1.9	380.0	3.4
24	ПС 35/6 кВ №114	35/6	57.8	0.0	1.7
25	ПС 35/6 кВ №115	35/6	29.5	225.0	1.5
26	ПС 35/6 кВ №123	35/6	42.4	88.0	5.7
27	ПС 35/6 кВ №124	35/6	47.9	0.0	5.2
28	ПС 35/6 кВ №125	35/6	3.6	3.0	3.9
29	ПС 35/6 кВ №126	35/6	30.3	335.0	14,8 (по стороне 35кВ)
30	ПС 10/35 кВ №127	10/35	4.8	50.0	15.2
31	ПС 35/6 кВ №128	35/6	17.6	669.0	7.4
32	ПС 35/6 кВ №129	35/6	34.4	610.0	0.3
33	ПС 35/6 кВ №130	35/6	27.5	0.0	2.9
34	ПС 35/6 кВ №201	35/6	19.3	110.0	3.1
35	ПС 35/6 кВ №202	35/6	86.5	0.0	1.4
36	ПС 35/6 кВ №203	35/6	30.5	0.0	2.8
37	ПС 35/6 кВ №204	35/6	80.3	504.0	0.6
38	ПС 35/6 кВ №205	35/6	61.1	0.0	2.5
39	ПС 35/6 кВ №206	35/6	5.5	1 300.0	7.8
40	ПС 35/6 кВ №207	35/6	42.9	0.0	5.7
41	ПС 35/6 кВ №208	35/6	41.9	0.0	3.7
42	ПС 35/6 кВ №302	35/6	4.4	0.0	2.4
43	ПС 35/6 кВ №303	35/6	18.7	0.0	8.1
44	ПС 35/6 кВ №304	35/6	30.8	320.0	2.4
45	ПС 35/6 кВ №305	35/6	15.7	0.0	5.3
46	ПС 35/6 кВ №306	35/6	49.8	2 320.0	0.3
47	ПС 35/6 кВ №307	35/6	1.7	1.0	9.8
48	ПС 35/6 кВ №308	35/6	1.3	860.0	8.8
49	ПС 35/6 кВ №401	35/6	41.9	460.0	3.5
50	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0.0	0.0	4.0
51	ПС 35/6 кВ №403	35/6	1.1	510.0	3.3
52	ПС 35/6 кВ №404	35/6	52.3	560.0	1.2
53	ПС 35/6 кВ №405	35/6	57.6	0.0	1.1
54	ПС 35/6 кВ №407	35/6	1.4	0.0	3.9
55	ПС 35/6 кВ №409	35/6	2.8	9.0	3.9
56	ПС 35/6 кВ №410	35/6	18.3	0.0	5.1
57	ПС 35/6 кВ №412	35/6	55.9	40.0	2.7
58	ПС 35/6 кВ №414	35/6	3.1	1 300.0	4.5
59	ПС 35/6 кВ №415	35/6	2.8	140.0	3.7
60	ПС 35/6 кВ №416	35/6	27.4	100.0	4.4
61	ПС 35/6 кВ №417	35/6	23.4	0.0	4.8
62	ПС 35/6 кВ №418	35/6	2.6	55.0	6.1
63	ПС 35/6 кВ №420	35/6	5.0	35.0	3.8
64	ПС 35/6 кВ №421	35/6	20.1	730.0	7.1
65	ПС 35/6 кВ №501	35/6	24.4	134.0	4.6
66	ПС 35/6 кВ №502	35/6	53.1	540.0	1.2
67	ПС 35/6 кВ №503	35/6	20.6	15.0	5.0
68	ПС 35/6 кВ №516	35/6	11.3	0.0	5.6
69	ПС 35/6 кВ №524	35/6	12.4	0.0	3.5
70	ПС 35/6 кВ №548	35/6	17.1	1 330.0	1.7
71	ПС 35/6 кВ №558	35/6	41.9	480.0	3.1
72	ПС 35/6 кВ №601	35/6	20.5	0.0	8.0
73	ПС 35/6 кВ №602	35/6	5.8	1.0	5.9
74	ПС 35/6 кВ №603	35/6	20.6	0.0	5.0
75	ПС 35/6 кВ №604	35/6	29.0	0.0	4.5
76	ПС 35/6 кВ №605	35/6	52.1	593.0	4.0
77	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0.0	0.0	2.5
78	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0.3	0.0	6.3
79	ПС 35/6 кВ №608	35/6	3.5	0.0	6.1
80	ПС 35/6 кВ №609	35/6	73.1	0.0	2.7
81	ПС 35/6 кВ №610	35/6	23.2	2 616.0	1.6
82	ПС 35/6 кВ №611	35/6	33.6	570.0	5.9

\* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.