

## Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	17.1	0.0	5.4
2	ПС 110 кВ Катильгинская	110/35/6	18.1	3 520.0	16.1
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	24.4	4 768.0	24.3
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	0.6	16.0	24.9
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	1.2	0.0	24.7
6	ПС 110 кВ Черемшанская	ЗТ 110/35/6 35/6	2.7 3.1	350.0	9.7
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	22.6	685.0	11.5
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	0.0	3 586.0	20.5
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	0.0	0.0	10.0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т; 6/35	0.0	0.0	10.0
11	ПС 35/6 кВ №101	35/6	5.0	172.0	3.6
12	ПС 35/6 кВ №102	35/6	7.2	10.0	5.8
13	ПС 35/6 кВ №103	35/6	31.9	790.0	9.9
14	ПС 35/6 кВ №104	35/6	3.8	12.0	6.0
15	ПС 35/6 кВ №105	35/6	1.7	10.0	6.2
16	ПС 35/6 кВ №106	35/6	33.7	2 020.0	0.4
17	ПС 35/6 кВ №107	35/6	2.0	0.0	9.8
18	ПС 35/6 кВ №108	35/6	5.4	0.0	6.0
19	ПС 35/6 кВ №109	35/6	1.7	8.0	6.2
20	ПС 35/6 кВ №110	35/6	3.3	5.0	6.1
21	ПС 35/6 кВ №111	35/6	19.8	0.0	3.2
22	ПС 35/6 кВ №112	35/6	1.4	0.0	3.9
23	ПС 35/6 кВ №113	35/6	1.9	380.0	3.4
24	ПС 35/6 кВ №114	35/6	21.7	0.0	3.1
25	ПС 35/6 кВ №115	35/6	24.2	225.0	1.6
26	ПС 35/6 кВ №123	35/6	15.1	88.0	8.4
27	ПС 35/6 кВ №124	35/6	0.3	0.0	10.0
28	ПС 35/6 кВ №125	35/6	7.2	3.0	3.7
29	ПС 35/6 кВ №126	35/6	7.4	335.0	14,8 (по стороне 35кВ)
30	ПС 10/35 кВ №127	10/35	4.0	50.0	15.3
31	ПС 35/6 кВ №128	35/6	11.0	669.0	8.1
32	ПС 35/6 кВ №129	35/6	37.1	610.0	0.2
33	ПС 35/6 кВ №130	35/6	17.1	0.0	3.3
34	ПС 35/6 кВ №201	35/6	26.7	110.0	2.8
35	ПС 35/6 кВ №202	35/6	53.2	0.0	4.7
36	ПС 35/6 кВ №203	35/6	16.2	0.0	3.4
37	ПС 35/6 кВ №204	35/6	4.4	504.0	5.4
38	ПС 35/6 кВ №205	35/6	7.5	0.0	5.8
39	ПС 35/6 кВ №206	35/6	0.0	1 300.0	8.4
40	ПС 35/6 кВ №207	35/6	22.4	0.0	7.8
41	ПС 35/6 кВ №208	35/6	4.9	0.0	6.0
42	ПС 35/6 кВ №302	35/6	0.9	0.0	2.5
43	ПС 35/6 кВ №303	35/6	1.9	0.0	9.8
44	ПС 35/6 кВ №304	35/6	1.1	320.0	3.6
45	ПС 35/6 кВ №305	35/6	4.0	0.0	6.0
46	ПС 35/6 кВ №306	35/6	1.7	2 320.0	3.3
47	ПС 35/6 кВ №307	35/6	0.6	1.0	9.9
48	ПС 35/6 кВ №308	35/6	0.1	860.0	8.9
49	ПС 35/6 кВ №401	35/6	11.3	460.0	5.1
50	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0.0	0.0	4.0
51	ПС 35/6 кВ №403	35/6	0.6	510.0	3.3
52	ПС 35/6 кВ №404	35/6	5.8	560.0	3.1
53	ПС 35/6 кВ №405	35/6	4.4	0.0	2.4
54	ПС 35/6 кВ №407	35/6	0.8	0.0	4.0
55	ПС 35/6 кВ №409	35/6	1.9	9.0	3.9
56	ПС 35/6 кВ №410	35/6	4.4	0.0	6.0
57	ПС 35/6 кВ №412	35/6	36.5	40.0	4.0
58	ПС 35/6 кВ №414	35/6	3.0	1 300.0	4.5
59	ПС 35/6 кВ №415	35/6	1.1	140.0	3.8
60	ПС 35/6 кВ №416	35/6	2.6	100.0	6.0
61	ПС 35/6 кВ №417	35/6	4.2	0.0	6.0
62	ПС 35/6 кВ №418	35/6	0.9	55.0	6.2
63	ПС 35/6 кВ №420	35/6	0.8	35.0	3.9
64	ПС 35/6 кВ №421	35/6	20.4	730.0	7.1
65	ПС 35/6 кВ №501	35/6	40.3	134.0	3.6
66	ПС 35/6 кВ №502	35/6	50.1	540.0	1.3
67	ПС 35/6 кВ №503	35/6	19.7	15.0	5.0
68	ПС 35/6 кВ №516	35/6	15.0	0.0	5.4
69	ПС 35/6 кВ №524	35/6	14.6	0.0	3.4
70	ПС 35/6 кВ №548	35/6	8.5	1 330.0	2.0
71	ПС 35/6 кВ №558	35/6	21.7	480.0	4.3
72	ПС 35/6 кВ №601	35/6	2.2	0.0	9.8
73	ПС 35/6 кВ №602	35/6	0.0	1.0	6.3
74	ПС 35/6 кВ №603	35/6	1.6	0.0	6.2
75	ПС 35/6 кВ №604	35/6	1.2	0.0	6.2
76	ПС 35/6 кВ №605	35/6	21.6	593.0	7.1
77	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	0.0	0.0	2.5
78	ПС 35/6 кВ №607	35/6	0.3	0.0	6.3
79	ПС 35/6 кВ №608	35/6	1.9	0.0	6.2
80	ПС 35/6 кВ №609	35/6	42.0	0.0	5.8
81	ПС 35/6 кВ №610	35/6	9.1	2 616.0	2.5
82	ПС 35/6 кВ №611	35/6	9.6	570.0	8.3

\* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.