

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	49.5	0.0	3.7
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	51.6	3 520.0	7.7
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	58.5	4 768.0	10.6
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	58.7	16.0	12.8
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	36.4	0.0	15.9
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6	44.3	350.0	4.2
		35/6	58.0		
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	64.4	685.0	4.8
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	13.6	3 586.0	17.1
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т; 6/35	66.0	0.0	1.7
		3Т, 4Т; 6/35	66.0	0.0	5.6
11	ПС 35/6 кВ №101	35/6	65.2	172.0	1.2
12	ПС 35/6 кВ №102	35/6	47.1	10.0	3.3
13	ПС 35/6 кВ №103	35/6	56.7	790.0	5.9
14	ПС 35/6 кВ №104	35/6	67.2	12.0	2.1
15	ПС 35/6 кВ №105	35/6	83.8	10.0	1.0
16	ПС 35/6 кВ №106	35/6	47.9	2 020.0	-0.1
17	ПС 35/6 кВ №107	35/6	58.0	0.0	4.2
18	ПС 35/6 кВ №108	35/6	26.4	0.0	4.6
19	ПС 35/6 кВ №109	35/6	92.2	8.0	0.5
20	ПС 35/6 кВ №110	35/6	93.4	5.0	0.4
21	ПС 35/6 кВ №111	35/6	55.0	0.0	1.8
22	ПС 35/6 кВ №112	35/6	53.9	0.0	1.8
23	ПС 35/6 кВ №113	35/6	42.6	380.0	1.8
24	ПС 35/6 кВ №114	35/6	61.9	0.0	1.5
25	ПС 35/6 кВ №115	35/6	46.0	225.0	1.1
26	ПС 35/6 кВ №123	35/6	66.7	88.0	3.2
27	ПС 35/6 кВ №124	35/6	51.5	0.0	4.9
28	ПС 35/6 кВ №125	35/6	15.1	3.0	3.4
29	ПС 35/6 кВ №126	35/6	30.8	335.0	14,8 (по стороне 35кВ)
30	ПС 10/35 кВ №127	10/35	4.1	50.0	15.3
31	ПС 35/6 кВ №128	35/6	11.0	669.0	8.1
32	ПС 35/6 кВ №129	35/6	37.8	610.0	0.2
33	ПС 35/6 кВ №130	35/6	30.3	0.0	2.8
34	ПС 35/6 кВ №201	35/6	22.3	110.0	3.0
35	ПС 35/6 кВ №202	35/6	94.1	0.0	0.6
36	ПС 35/6 кВ №203	35/6	74.1	0.0	1.0
37	ПС 35/6 кВ №204	35/6	92.1	504.0	-0.1
38	ПС 35/6 кВ №205	35/6	61.1	0.0	2.5
39	ПС 35/6 кВ №206	35/6	45.3	1 300.0	3.8
40	ПС 35/6 кВ №207	35/6	49.5	0.0	5.1
41	ПС 35/6 кВ №208	35/6	34.0	0.0	4.2
42	ПС 35/6 кВ №302	35/6	17.6	0.0	2.1
43	ПС 35/6 кВ №303	35/6	28.9	0.0	7.1
44	ПС 35/6 кВ №304	35/6	64.6	320.0	1.0
45	ПС 35/6 кВ №305	35/6	34.9	0.0	4.1
46	ПС 35/6 кВ №306	35/6	48.9	2 320.0	0.3
47	ПС 35/6 кВ №307	35/6	20.4	1.0	8.0
48	ПС 35/6 кВ №308	35/6	22.0	860.0	6.7
49	ПС 35/6 кВ №401	35/6	35.6	460.0	3.9
50	ПС 35/6 кВ №402	35/6	0.0	0.0	4.0
51	ПС 35/6 кВ №403	35/6	4.1	510.0	3.2
52	ПС 35/6 кВ №404	35/6	30.0	560.0	2.1
53	ПС 35/6 кВ №405	35/6	61.6	0.0	1.0
54	ПС 35/6 кВ №407	35/6	16.5	0.0	3.3
55	ПС 35/6 кВ №409	35/6	41.3	9.0	2.3
56	ПС 35/6 кВ №410	35/6	21.0	0.0	5.0
57	ПС 35/6 кВ №412	35/6	59.4	40.0	2.5
58	ПС 35/6 кВ №414	35/6	50.6	1 300.0	1.5
59	ПС 35/6 кВ №415	35/6	14.0	140.0	3.3
60	ПС 35/6 кВ №416	35/6	34.0	100.0	4.0
61	ПС 35/6 кВ №417	35/6	33.3	0.0	4.0

62	ПС 35/6 кВ №418	35/6	4.4	55.0	6.0
63	ПС 35/6 кВ №420	35/6	28.1	35.0	2.8
64	ПС 35/6 кВ №421	35/6	25.9	730.0	6.5
65	ПС 35/6 кВ №501	35/6	36.7	134.0	3.8
66	ПС 35/6 кВ №502	35/6	57.8	540.0	1.0
67	ПС 35/6 кВ №503	35/6	33.2	15.0	4.2
68	ПС 35/6 кВ №516	35/6	22.7	0.0	4.9
69	ПС 35/6 кВ №524	35/6	24.8	0.0	3.0
70	ПС 35/6 кВ №548	35/6	9.6	1 330.0	2.0
71	ПС 35/6 кВ №558	35/6	47.1	480.0	2.7
72	ПС 35/6 кВ №601	35/6	42.9	0.0	5.7
73	ПС 35/6 кВ №602	35/6	14.3	1.0	5.4
74	ПС 35/6 кВ №603	35/6	29.7	0.0	4.4
75	ПС 35/6 кВ №604	35/6	54.1	0.0	2.9
76	ПС 35/6 кВ №605	35/6	61.1	593.0	3.2
77	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	4.4	0.0	2.4
78	ПС 35/6 кВ №607	35/6	22.7	0.0	4.9
79	ПС 35/6 кВ №608	35/6	59.4	0.0	2.6
80	ПС 35/6 кВ №609	35/6	86.2	0.0	1.4
81	ПС 35/6 кВ №610	35/6	42.2	2 616.0	0.4
82	ПС 35/6 кВ №611	35/6	50.1	570.0	4.3

*** Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.**