

Подстанции

Таблица 1.1.4

Данные по подстанциям от 35 кВ и выше

№ п.п.	Наименование подстанции	Напряжение обмоток, кВ	% загрузки ПС (при ремонте одного тр-ра)	Мощность по выданным ТУ, кВт	Текущий резерв мощности с учетом выданных ТУ (по результатам контрольного замера), МВА
1	2	3	8	9	10
1	ПС 110 кВ Новый Васюган	110/10	40.0	0.0	4.2
2	ПС 110 кВ Катыльгинская	110/35/6	71.8	3 520.0	2.7
3	ПС 110 кВ Крапивинская	110/35/6	94.4	4 768.0	-3.7
4	ПС 110 кВ Двуреченская	110/35/6	35.0	16.0	17.7
5	ПС 110 кВ Западно-Моисеевская	110/35/6	55.2	0.0	11.2
6	ПС 110 кВ Черемшанская	3Т 110/35/6 35/6	22.5 45.0	350.0	5.5
7	ПС 110 кВ Григорьевская	110/35/6	53.1	685.0	6.6
8	ОРУ-35 "ГТЭС Игольская"	6/35	52.0	3 586.0	2.5
9	ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская	110	-	-	-
10	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	1Т, 2Т, 6/35	66.0	0.0	0.0
	ОРУ-35 "ГТЭС Двуреченская"	3Т, 4Т, 6/35	66.0	0.0	0.0
11	ПС 35/6 кВ №101	35/6	65.0	172.0	1.2
12	ПС 35/6 кВ №102	35/6	43.7	10.0	3.5
13	ПС 35/6 кВ №103	35/6	51.3	790.0	6.8
14	ПС 35/6 кВ №104	35/6	66.2	12.0	2.1
15	ПС 35/6 кВ №105	35/6	92.1	10.0	0.5
16	ПС 35/6 кВ №106	35/6	48.0	2 020.0	-0.1
17	ПС 35/6 кВ №107	35/6	57.0	0.0	4.3
18	ПС 35/6 кВ №108	35/6	55.6	0.0	2.8
19	ПС 35/6 кВ №109	35/6	79.4	8.0	1.3
20	ПС 35/6 кВ №110	35/6	98.4	5.0	0.1
21	ПС 35/6 кВ №111	35/6	60.0	0.0	1.6
22	ПС 35/6 кВ №112	35/6	45.0	0.0	2.2
23	ПС 35/6 кВ №113	35/6	45.0	380.0	1.7
24	ПС 35/6 кВ №114	35/6	63.8	0.0	1.5
25	ПС 35/6 кВ №115	35/6	48.0	225.0	1.0
26	ПС 35/6 кВ №123	35/6	63.0	88.0	3.6
27	ПС 35/6 кВ №124	35/6	59.0	0.0	4.1
28	ПС 35/6 кВ №125	35/6	16.3	3.0	3.3
29	ПС 35/6 кВ №126	35/6	40.0	335.0	14,8 (по стороне 35кВ)
30	ПС 10/35 кВ №127	10/35	4.4	50.0	15.2
31	ПС 35/6 кВ №128	35/6	11.0	669.0	8.1
32	ПС 35/6 кВ №129	35/6	53.1	610.0	-0.0
33	ПС 35/6 кВ №130	35/6	65.0	0.0	1.4
34	ПС 35/6 кВ №201	35/6	32.5	110.0	2.6
35	ПС 35/6 кВ №202	35/6	93.0	0.0	0.7
36	ПС 35/6 кВ №203	35/6	77.0	0.0	0.9
37	ПС 35/6 кВ №204	35/6	87.2	504.0	0.2
38	ПС 35/6 кВ №205	35/6	92.2	0.0	0.5
39	ПС 35/6 кВ №206	35/6	49.0	1 300.0	3.5
40	ПС 35/6 кВ №207	35/6	48.0	0.0	5.2
41	ПС 35/6 кВ №208	35/6	37.3	0.0	4.0
42	ПС 35/6 кВ №302	35/6	14.4	0.0	2.1
43	ПС 35/6 кВ №303	35/6	30.0	0.0	7.0
44	ПС 35/6 кВ №304	35/6	57.5	320.0	1.3
45	ПС 35/6 кВ №305	35/6	41.3	0.0	3.7
46	ПС 35/6 кВ №306	35/6	78.6	2 320.0	-1.6
47	ПС 35/6 кВ №307	35/6	25.0	1.0	7.5
48	ПС 35/6 кВ №308	35/6	14.0	860.0	7.5
49	ПС 35/6 кВ №401	35/6	42.9	460.0	3.5
50	ПС 35/6 кВ №402	35/6	6.0	0.0	3.8
51	ПС 35/6 кВ №403	35/6	35.0	510.0	2.0
52	ПС 35/6 кВ №404	35/6	43.8	560.0	1.6
53	ПС 35/6 кВ №405	35/6	52.0	0.0	1.2
54	ПС 35/6 кВ №407	35/6	12.5	0.0	3.5
55	ПС 35/6 кВ №409	35/6	57.5	9.0	1.7
56	ПС 35/6 кВ №410	35/6	18.3	0.0	5.2
57	ПС 35/6 кВ №412	35/6	65.1	40.0	2.2
58	ПС 35/6 кВ №414	35/6	61.9	1 300.0	0.8
59	ПС 35/6 кВ №415	35/6	22.5	140.0	2.9
60	ПС 35/6 кВ №416	35/6	36.5	100.0	3.9
61	ПС 35/6 кВ №417	35/6	33.3	0.0	3.7
62	ПС 35/6 кВ №418	35/6	6.3	55.0	5.8
63	ПС 35/6 кВ №420	35/6	33.8	35.0	2.6
64	ПС 35/6 кВ №421	35/6	34.0	730.0	5.7
65	ПС 35/6 кВ №501	35/6	42.1	134.0	3.5
66	ПС 35/6 кВ №502	35/6	80.0	540.0	0.1
67	ПС 35/6 кВ №503	35/6	37.3	15.0	3.9
68	ПС 35/6 кВ №516	35/6	0.0	0.0	6.3
69	ПС 35/6 кВ №524	35/6	30.0	0.0	2.8
70	ПС 35/6 кВ №548	35/6	12.5	1 330.0	1.8
71	ПС 35/6 кВ №558	35/6	55.6	480.0	2.2
72	ПС 35/6 кВ №601	35/6	45.5	0.0	5.5
73	ПС 35/6 кВ №602	35/6	20.6	1.0	5.0
74	ПС 35/6 кВ №603	35/6	34.9	0.0	4.1
75	ПС 35/6 кВ №604	35/6	61.9	0.0	2.4
76	ПС 35/6 кВ №605	35/6	66.5	593.0	2.6
77	ПС 35/6 кВ №606	35/0,4	28.0	0.0	1.8
78	ПС 35/6 кВ №607	35/6	11.9	0.0	5.6
79	ПС 35/6 кВ №608	35/6	63.5	0.0	2.3
80	ПС 35/6 кВ №609	35/6	81.0	0.0	1.9
81	ПС 35/6 кВ №610	35/6	30.2	2 616.0	1.1
82	ПС 35/6 кВ №611	35/6	42.0	570.0	5.1

* Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 758, предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса.